

## ZATA CZNIK NR 1- OBLICZENIA

11

OBCIĄŻENIA	CHAR	WSP	OBLICZ.
<u>STROP NAD PIWNICĄ - ODCINKOWY</u>			
PŁYTA CERAMICZNA 0,12 x 18,0	2,16	1,1	2,38
ZASTYPKA 0,20 x 15,0	3,00	1,3	3,90
WYLEWKA CEMENTOWA 0,03 x 21,0	0,63	1,3	0,82
PODŁOGA Z DESEK 0,032 x 6,00	0,19	1,1	0,21
TYNK CEM. WAREWKI 0,02 x 19,0	0,38	1,3	0,49
OBCIĄŻENIE UŻYTKOWE	1,50	1,4	2,10
RAZEM STROP $\text{KN/m}^2$	7,86		9,90
<u>STROP GĘSTOZEBROWY - "FERT OPTIROC"</u>			
STROP KONSTRUKCJA	2,47	1,1	2,72
WYLEWKA CEMENTOWA 0,04 x 21	0,84	1,3	1,09
TYNK CEM. WAR. 0,015 x 19	0,30	1,3	0,39
DESZCZÓWKI PODŁOGOWE 0,022 x 8,0	0,18	1,1	0,20
ŚCIANKI DZIAŁOWE - OBC. ZASTĘPCZE	0,75	1,2	0,90
OBCIĄŻENIE UŻYTKOWE	1,50	1,4	2,10
RAZEM STROP $\text{KN/m}^2$	6,04		7,40

STROP GĘSTOZEBROWY AKERMANA 20+4

STROP AKERMANA - 20+4	3,13	1,1	3,44
WYLEWKA	0,84	1,3	1,09
TYNK	0,30	1,3	0,39
DESZCZÓWKI	0,18	1,1	0,20
ŚCIANKI OBC. ZASTĘPCZE	0,75	1,2	0,90
OBCIĄŻENIE UŻYTKOWE	1,50	1,4	2,10
RAZEM STROP $\text{KN/m}^2$	6,70		8,12